

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

CONTRATTI DI APPALTO O D'OPERA - FORNITURA DI BENI/SERVIZI
PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO
(art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

Committente per il Politecnico di Torino: **DISAT**- Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia e
DIATI – Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente , del Territorio e delle Infrastrutture

Dipartimento/Centro/Servizio: **DISAT- DIATI**

Oggetto dell'affidamento: Fornitura di gas compressi e gas criogenici liquefatti

Descrizione sintetica dell'attività: Fornitura di gas compressi e gas criogenici liquefatti con consegna e movimentazione delle bombole fino ai locali dedicati allo stoccaggio nelle diverse sedi.

Localizzazione dell'area di lavoro (specificare nome e ubicazione del locale):

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Torino- Sede Centrale | C.so Castelfidardo, 29 |
| Torino | C.so Trento ,21 |
| Torino – Lab. Interdip. Biomedlab | C.so Castelfidardo, 30/A |
| Torino - Envipark | Via Livorno , 60 |
| Torino – Lab. INRIM | Strada delle Cacce , 91 |
| Alessandria | Via Teresa Michel , 5 |
| Chivasso | Lungo Piazza D'Armi , 6 |
| Mondovì | Via Cottolengo , 29 |

Le aree di consegna e i tragitti interni sono dettagliati nelle planimetrie allegate.

Data presunta inizio attività: 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale della riunione di coordinamento;

Data presunta fine attività: 3 (tre) anni dalla data di avvio contratto, salvo raggiungimento anticipato dell'importo contrattuale.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza è composto dai seguenti allegati:

- **Allegato 1** - *Rischi specifici presenti nei locali/spazi del Politecnico di Torino:* contiene la valutazione dei rischi specifici dell'area oggetto di appalto;
- **Allegato 2** – *Rischi specifici delle operazioni di lavoro della Ditta/Ente/Società:* contiene la scheda descrittiva dell'attività svolta dalla Ditta/Ente/Società e la valutazione dei rischi specifici di interferenze;

- **Allegato 3** – *Rischi dovuti alle interferenze e relative misure di prevenzione e protezione da adottare: esplicita tali misure compresa la formazione;*
- **Allegato 4** – *Modello di Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di cooperazione e coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi: da compilare solo con la Ditta/Ente/Società aggiudicataria prima dell'inizio dell'attività lavorativa.*

Data

firmæ

*Il Datore di Lavoro della
Ditta/Ente/Società*

*Il Committente
per il Politecnico di Torino*



Allegato 1
Rischi specifici presenti nei locali / spazi del
Politecnico di Torino

AREE DI LAVORO ED EVENTUALI ACCESSI REGOLAMENTATI: La destinazione d'uso e la tipologia delle aree ove si svolgeranno le attività e gli eventuali accessi regolamentati sono (barrare il quadratino che interessa):

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ufficio/Studio | <input type="checkbox"/> Aula |
| <input type="checkbox"/> Laboratorio Fisico/Ingegneristico | <input type="checkbox"/> Laboratorio Informatico |
| <input type="checkbox"/> Officina/ Falegnameria | <input checked="" type="checkbox"/> Locale di servizio e deposito |
| <input type="checkbox"/> Laboratorio chimico | <input type="checkbox"/> Laboratorio biologico /biochimico |
| <input type="checkbox"/> Zone ad accesso regolamentato | <input type="checkbox"/> Atrio/Corridoio |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare): | |

A tal riguardo, sono stati forniti alla Ditta i seguenti documenti:

Planimetrie delle aree ove si effettua il lavoro
 Estratto del Piano di Emergenza del Politecnico di Torino (Allegato 4)
 Altro

RISCHI SPECIFICI:

Oltre ai rischi convenzionali (elettrico, incendio) barrare la casella se il rischio specifico dell'attività svolta nei locali/spazi del Politecnico può dar luogo a rischi per il personale della ditta/ente/società (interferenze):

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Carichi sospesi | <input checked="" type="checkbox"/> Agenti chimici pericolosi |
| <input type="checkbox"/> Organi meccanici in movimento | <input type="checkbox"/> Infiammabili |
| <input type="checkbox"/> Proiezione schegge e materiale vario | <input type="checkbox"/> Esplosivi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Transito veicoli/mezzi d'opera | <input type="checkbox"/> Comburenti |
| <input type="checkbox"/> Caduta di oggetti/materiali dall'alto | <input type="checkbox"/> Irritanti |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pavimenti scivolosi | <input type="checkbox"/> Corrosivi |
| <input type="checkbox"/> Presenza di fori nei pavimenti | <input type="checkbox"/> Nocivi |
| <input type="checkbox"/> Polveri | <input type="checkbox"/> Tossici |
| <input type="checkbox"/> Temperature basse/elevate | <input type="checkbox"/> Asfissianti |
| <input type="checkbox"/> Zone rumorose (>87 dB(A)) | <input type="checkbox"/> Agenti cancerogeni mutageni |
| <input type="checkbox"/> Amianto | <input checked="" type="checkbox"/> Gas compressi non pericolosi |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni laser | <input type="checkbox"/> Agenti biologici |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni ionizzanti | <input checked="" type="checkbox"/> Gas criogeni |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni non ionizzanti | <input type="checkbox"/> Temporanea messa fuori uso di presidi antincendio (comprese le compartimentazioni), dei dispositivi di sicurezza o allarme |
| <input type="checkbox"/> Campi elettromagnetici | <input type="checkbox"/> Ingombro delle vie di fuga |
| <input type="checkbox"/> Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti dai normali impianti fissi | <input checked="" type="checkbox"/> Altro: Pavimentazioni sconnesse e non in piano |
| <input type="checkbox"/> Particolari rischi d'incendio o esplosione (es. lavorazioni a caldo) | |
| <input type="checkbox"/> Apparecchiature speciali (specificare): | |

PRESENZA IMPIANTI A VISTA O SOTTO TRACCIA: le attività possono interessare i seguenti impianti:

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> rete fognaria | <input type="checkbox"/> rete telefonica |
| <input type="checkbox"/> distribuzione acqua | <input type="checkbox"/> distribuzione gas combustibili o tecnici |
| <input type="checkbox"/> rete idrica antincendio | <input type="checkbox"/> altro (specificare): |
| <input type="checkbox"/> impianti/apparecchiature non disattivabili (specificare): | |
| <input type="checkbox"/> impianti di ventilazione e di aerazione locali | |

MACCHINE / APPARECCHIATURE / STRUMENTI di proprietà del Politecnico autorizzate all'uso:

Macchine / apparecchiature / strumenti Rischi specifici

.....



PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI GENERALI:

- DIVIETO di intervenire sulle prove o lavorazioni in atto;
- DIVIETO di accedere ai locali ad accesso controllato, se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
- DIVIETO di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
- DIVIETO di introdurre materiali e/o attrezzature pericolose (ad es. bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche), salvo preventiva autorizzazione;
- DIVIETO di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
- DIVIETO di rimuovere cartellonistica e/o segnalazioni di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DIVIETO di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
- DIVIETO di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione del Politecnico.
- DIVIETO di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
- DIVIETO di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- DIVIETO di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, provocare scintille o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- DIVIETO di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali di qualsiasi natura;
- OBBLIGO di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
- OBBLIGO di richiedere l'intervento del Responsabile dei Lavori del Politecnico in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
- OBBLIGO di recingere le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- OBBLIGO di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno delle strutture universitarie;
- OBBLIGO, nel caso di lavori di saldatura o di utilizzo di fiamme libere, di richiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione scritta al Responsabile dei Lavori del Politecnico;
- OBBLIGO di usare i mezzi protettivi;
- OBBLIGO di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- OBBLIGO di esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- OBBLIGO di segnalare immediatamente eventuali defezioni di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette defezioni o pericoli).
- OBBLIGO, durante operazioni di carico e scarico, di transennare la zona evitando di ingombrare passaggi e vie di fuga.
- OBBLIGO di condurre i mezzi d'opera a velocità molto bassa, con prudenza e grande attenzione in particolare in presenza di personale che transita a piedi e con motocicli e auto entro la viabilità interna e adiacente alle sedi del Politecnico di Torino.



DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ CHE VERRANNO SVOLTE

| Fasi di lavoro | Descrizione sintetica dell'attività svolta in ogni fase |
|-----------------------|--|
| 1 | Ingresso e spostamento nelle aree del Politecnico di Torino con mezzi della Ditta |
| 2 | Attività di scarico dagli automezzi delle bombole piene, con supervisione del personale di riferimento del Politecnico di Torino |
| 2. Bis | Ricarica del contenitore criogenico di azoto liquido |
| 3 | Movimentazione manuale e/o con appositi carrelli delle bombole fino al punto di deposito |
| 4 | Raccolta e carico su automezzo delle bombole vuote e allontanamento dalla sede. |

| Modalità di esecuzione dei lavori | Fase 1 | Fase 2 | Fase 2.bis | Fase 3 | Fase 4 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| in orario di apertura delle strutture | <input checked="" type="checkbox"/> |
| fuori orario di apertura delle strutture | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| in presenza di personale universitario | <input checked="" type="checkbox"/> |
| in presenza di altre imprese contemporaneamente presenti ¹ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| in assenza di altre imprese contemporaneamente presenti | <input checked="" type="checkbox"/> |

¹ In tal caso occorre valutarne le interferenze in sede di riunione di coordinamento.

RISCHI SPECIFICI: barrare la casella se il rischio specifico dell'attività può dar luogo a rischi per il personale del Politecnico (interferenze):

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Carichi sospesi | <input checked="" type="checkbox"/> Agenti chimici pericolosi |
| <input type="checkbox"/> Organi meccanici in movimento | <input type="checkbox"/> Infiammabili |
| <input type="checkbox"/> Proiezione schegge e materiale vario | <input type="checkbox"/> Esplosivi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Transito veicoli/mezzi d'opera | <input type="checkbox"/> Comburenti |
| <input type="checkbox"/> Caduta di oggetti/materiali dall'alto | <input type="checkbox"/> Irritanti |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti scivolosi | <input type="checkbox"/> Corrosivi |
| <input type="checkbox"/> Presenza di fori nei pavimenti | <input type="checkbox"/> Nocivi |
| <input type="checkbox"/> Polveri | <input type="checkbox"/> Tossici |
| <input type="checkbox"/> Temperature basse/elevate | <input type="checkbox"/> Asfissianti |
| <input type="checkbox"/> Zone rumorose (>87 dB(A)) | <input type="checkbox"/> Agenti cancerogeni mutageni |
| <input type="checkbox"/> Amianto | <input checked="" type="checkbox"/> Gas compressi non pericolosi |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni laser | <input type="checkbox"/> Agenti biologici |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni ionizzanti | <input checked="" type="checkbox"/> Gas criogeni |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni non ionizzanti | <input type="checkbox"/> Temporanea messa fuori uso di presidi antincendio (comprese le compartimentazioni), dei dispositivi di sicurezza o allarme |
| <input type="checkbox"/> Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti dai normali impianti fissi | <input type="checkbox"/> Ingombro delle vie di fuga |
| <input type="checkbox"/> Particolari rischi d'incendio o esplosione (es. lavorazioni a caldo) | <input type="checkbox"/> Altro: |
| <input type="checkbox"/> Apparecchiature speciali (specificare): | |

NOTE:

.....

.....

.....



PROCEDURE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE:

- a) Il personale della Ditta deve attenersi alle **disposizioni di sicurezza per la prevenzione del contagio del CoViD-19** che saranno attive presso le sedi del Politecnico di Torino nel momento dell'inizio dell'attività, nonché a tutte le eventuali modifiche / integrazioni delle stesse che potranno essere definite dal Politecnico di Torino anche in seguito, in funzione dell'evoluzione della pandemia e delle prescrizioni normative. In particolare la Ditta deve prendere visione e attuare quanto definito nelle procedure **O-PRO-COVID_DITTE ESTERNE** e/o **O-PRO-COVID OSPITI** di cui rispettivamente agli **Allegato 5a e 5c** e adeguarsi alle eventuali future revisioni / aggiornamenti delle stesse che saranno debitamente comunicati dal Politecnico.
- b) Per effetto del D.L. 10 settembre 2021 n. 122, chiunque accede alle strutture appartenenti alle Politecnico **deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19** (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021 e s.m.i., ovvero Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 redatta ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
- c)
-
- d)
-

² A mero titolo esemplificativo si possono considerare:

Rischi dovuti alle interferenze:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Misure di prevenzione e protezione:

- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcature, parapetti, andatoie etc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva



Allegato 3
Misure di prevenzione e protezione e costi della sicurezza²

Prescrizioni

Note:

Misure necessarie

(preliminari al lavoro)

Note:

| | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Eliminazione tensione elettrica | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Eliminazione pressione | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Segnaletica particolare | Divieto accesso, cartelli pericolo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Delimitazione zona | Durante carico/scarico e ricarica azoto liquido | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Reti protettive | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Dispositivi antcaduta | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Opere provvisionali specifiche | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Sbarramenti | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Divieti particolari | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Pannelli protettivi | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Riduzione temperatura | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Predisposizione mezzi antincendio | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Mezzi di protezione collettivi | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mezzi protettivi individuali | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Formazione specifica degli addetti | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Impianto rivelatori fumo | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Estintori | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Altro | Rivelatore portatile Ossigeno per accesso Al Piano seminterrato Deposito bombole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Attrezzature vietate | | | |
| <input type="checkbox"/> Operazioni vietate | | | |
| <input type="checkbox"/> Altro | | | |

Accesso al luogo di lavoro

Orario:

Modalità particolari
(es. sfasamenti temporali o
spaziali)

A cura di:

Politecnico di Torino Ditta / Ente / Società

Formazione del personale di:

| | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| Ditta / Ente / Società | <input type="checkbox"/> formazione / informazione sulle procedure del Politecnico per l'utilizzo in sicurezza dei locali / spazi | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> formazione specifica sull'uso di eventuali prototipi di macchine / apparecchiature / strumenti di proprietà del Politecnico autorizzate all'uso | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> formazione sull'uso delle macchine / apparecchiature / strumenti di proprietà del Politecnico eventualmente autorizzate all'uso e alla formazione sui rischi specifici individuati nell'All. 1 | <input type="checkbox"/> |
| Politecnico di Torino | <input type="checkbox"/> formazione del personale sui rischi specifici individuati nell'All. 2 | <input type="checkbox"/> |

A cura di:

Politecnico di Torino Ditta / Ente / Società



COSTI DELLA SICUREZZA PER INTERFERENZE (barrare il quadratino che interessa):

A seguito della descrizione del servizio di cui all'appalto in argomento e dei rischi da interferenze relativi all'appalto stesso, considerato che:

- le interferenze messe in evidenza possono essere eliminate tramite l'applicazione di misure preventive e protettive di carattere comportamentale / prescrittivo già descritte nel DUVRI,
- per lo svolgimento della fornitura in questione non sono richiesti particolari apprestamenti di sicurezza necessari ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,

i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono tendenti a € 0 (zero).

A seguito della descrizione del servizio di cui all'appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all'appalto stesso, si esplicitano i costi della sicurezza per interferenze. Sono costi quantificabili come costi per la sicurezza tutte le quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi individuati. Da tali costi sono esclusi i costi della sicurezza propri dell'attività appaltata che sono valutati dall'appaltatore.

I costi della sicurezza da interferenze per l'appalto in oggetto sono stimati in € 600,00 .



Allegato 4
Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di
cooperazione e coordinamento

(da compilare solo dalla Ditta / Ente / Società aggiudicataria prima dell'inizio dell'attività lavorativa)

Il sottoscritto nato a (....) il
e residente a (....) in via n.
in qualità di della Ditta/Ente/Società
con sede a (....) in via n.

in applicazione di quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con riferimento alle attività da svolgere, dichiara di:

- essere stato informato circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui dovrà operare (**All.1**).
- ritenere accurata l'analisi preventiva dei rischi specifici delle operazioni di lavoro della Ditta/Ente/Società (**All.2**);
- aver effettuato in data odierna, accompagnato da in rappresentanza del Committente per il Politecnico di Torino, un apposito SOPRALLUOGO nei luoghi dove si svolgerà l'attività lavorativa e di aver preso visione delle aree, delle vie di esodo e dei punti di raccolta (eventuali planimetrie possono essere richieste al Politecnico) ;
- segnalare eventuali prestazioni affidate in subappalto al Politecnico di Torino e trasferire le informazioni e i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- aver preso visione del documento contenente le disposizioni del Piano di Emergenza del Politecnico di Torino disponibile anche sul sito Web all'indirizzo <http://www.polito.it>;

Dichiara inoltre di:

ritenere sufficienti ed adeguate le misure necessarie per eliminare le interferenze (**All.3**) e si impegna a rispettarne le condizioni indicate;

non ritenere sufficienti ed adeguate le misure necessarie per eliminare le interferenze (**All.3**) e ritiene di integrarle con le seguenti misure:
.....
.....
.....

Si conviene inoltre che per qualsiasi integrazione o ulteriore necessità di coordinamento o informazione utile ad eliminare o ridurre i rischi, potranno essere contattati i seguenti recapiti:

- **Rappresentanti per il Politecnico di Torino:** Sig. tel.
- **PREPOSTO per la Ditta/Ente/Società:** Sig. tel.

In caso di irreperibilità di questi:

- **Servizio di Prevenzione e Protezione** del Politecnico di Torino – email: servizio.prevenzione@polito.it



PROCEDURA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Tutte le situazioni di emergenza vanno segnalate direttamente alla PORTINERIA, che attiverà le procedure previste dal piano di gestione delle emergenze.

1. PORTINERIA



| INDIRIZZO / ADDRESS | TELEFONO / PHONE N. | ORARIO / OPENING HOURS | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| | | LUN – VEN / MON - FRI | SAB / SAT |
| SEDE CENTRALE / CITTADELLA | 011 090 7777 / 335 7507354 | Tutti i giorni 24 ore / 24 | |
| CASTELLO DEL VALENTINO | 011 090 6655 | 7:30 - 21:00 | 8:00 - 16:00 |
| VIA MORGARI | 011 090 7931 | 8:00 - 20:00 | CHIUSO |
| MIRAFIORI | 011 090 8866 | 7:30 - 21:00 | CHIUSO |
| LINGOTTO | 011 090 8888 | 8:00 - 20:00 | CHIUSO |
| ALESSANDRIA | 0131 229300 | 9:00 - 18:00 | CHIUSO |
| MONDOVÌ | 0174 560890 | 8:30 - 18:00 | CHIUSO |
| BIELLA | 015 855 1111 | 8:30 - 18:30 | CHIUSO |
| ENERGY CENTER | 011 090 8500 | 8:00 - 21:00 | CHIUSO |

2. SOCCORSI ESTERNI

In caso di estrema urgenza o
nell'impossibilità di contattare la Portineria,
avvisare direttamente i soccorsi esterni:

**NUMERO UNICO DI
EMERGENZA (NUE)**

112

3. COSA COMUNICARE

... E POI?

- Il proprio nominativo
- Il proprio recapito telefonico
- La natura dell'evento (incendio, infortunio, ...)
- Luogo in cui si è verificato l'evento e numero identificativo della zona
- Gravità dell'evento
- Persone e materiali coinvolti

Seguire le indicazioni delle
squadre di emergenza.

L'Incaricato della Ditta/Ente/Società, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso completa visione di quanto indicato nel presente verbale.

Lì

firme

Il Datore di Lavoro della
Ditta/Ente/Società

per il Politecnico di Torino